

	2017	2018	2019	2020
Pluviométrie (mm)	708	844	1043	1011
Volume déversé PR Peupliers à Bordeaux Métropole	177573	207378	223476	270110
Volume déversé PR Béguey à Bordeaux Métropole	85076	106557	118340	138916
Volume Total transféré à bordeaux Métropole	262649	313935	341816	409026
Ratio V déversé/V facturé	1,1	1,28	1,32	NC
Volume moyen journalier (m ³ /j)	719,6	860,1	936,5	1120,6
Population	4503	4606	4661	4739
Conso. Moy.	128,5	125,9	127	131,7
Volume sans ECP	247701,958	248161,821	252560,655	264306,1
Volume ECP	14947,0425	65773,179	89255,345	144719,901
Augmentation % d'ECP		77,3%	26,3%	38,3%
Taux d'ECP dans le volume total	5,69%	20,95%	26,11%	35,38%

Tableau de l'estimation des ECP

Ainsi, la présence d'ECP est bien confirmée, et représente 35% en 2020, du volume total refoulé à Bordeaux métropole.

Nous pouvons aussi comparer le volume sans ECP de Tresses et le seuil total fixé par Bordeaux Métropole.

Pour se faire, il faut déterminer un pourcentage permettant de chiffrer un volume pour chaque poste de refoulement :

	2017	2018	2019	2020
Volume Total transféré à bordeaux Métropole	262649	313935	341816	409026
Volume déversé PR Béguey à Bordeaux Métropole	85076	106557	118340	138916
Rapport Vbéguey/Vtotal	32,39%	33,94%	34,62%	33,96%
Volume déversé PR Peupliers à Bordeaux Métropole	177573	207378	223476	270110
Rapport VPeupliers/Vtotal	67,61%	66,06%	65,38%	66,04%
Volume total sans ECP	247702	248162	252561	264306
VBéguey sans ECP	80234	84232	87439	89765
VPeupliers sans ECP	167468	163930	165122	174541

Détermination du pourcentage des volumes des postes en fonction du volume total refoulé

Peupliers aif. : 95 569.

Bog. " 49.151.