

# Preuve de dépôt

**Vous venez de déposer un dossier de demande de déclaration ICPE concernant le projet POSTE IMMO sur la commune principale de l'AIOT 5U Rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX.**

**La référence de votre dossier est A-3-CZOE8YM et concerne une demande de type "une déclaration de modification"**

**Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.**

Votre dossier a été transmis le 08/06/2023 à 12h16 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

Vous allez recevoir dans quelques instants, à l'adresse ci-dessous, un message de confirmation de transmission de votre dossier :

- #xxxx# (pour rappel, courriel d'échange avec l'administration)
- #yyyy# (pour rappel, déclarant)
- #zzzz# (pour rappel, mandataire)

## 1 - Type de déclaration

### Identification et orientation de la demande

Votre demande concerne : **une déclaration de modification**

La déclaration de modification porte sur :

**La nature ou la capacité des activités (évolution des capacités exercées en référence à la nomenclature des installations classées.....)**

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur : **La D(R)EAL ou la DRIEAT**

### Conditions d'engagement du déclarant

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.**

- Je m'engage à prendre connaissance et à respecter les prescriptions générales ministérielles applicables à chaque rubrique de la nomenclature des installations classées, consultables sur le site <https://aida.ineris.fr/>
- Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.
- En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (attestation de mise en sécurité, ...) sur Service-public.fr

## 2 - Déclarant

### Déclarant

Pétitionnaire ou mandataire : **Mandataire**

N° SIRET **40320025600440**

Organisme : **QUALICONSULT SECURITE**

Fonction : **Chargé d'affaires Maitrise des Risques HSE**

### Personne morale

N° SIRET **42857913000108**

Raison sociale **POSTE IMMO**

Forme juridique **SA à conseil d'administration (s.a.i.)**

Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

### Adresse en France

**52 RUE GEORGES BONNAC**

**33000 BORDEAUX**

### Signataire

Qualité : **Gestionnaire Technique**

## Référent

Fonction : **Gestionnaire Technique**

### 3 - Description de l'installation

Nom de l'installation : **POSTE IMMO**

Description des activités :

**Le site est actuellement classé : - 2925 D : local onduleurs de 210 kW 12 postes de charge véhicules de 3,7 kW chacun, soit 44,4 kW au total, soit 254,4 kW au total - 2910 DC: pour 1,674 kW de la chaufferie - 1185 DC (anciennement 4802-2-a DC) : 4 groupes de 115 kg Soit 460 kg au total**

**Actuellement, le site dispose de 2 groupes froids, de la marque Carrier, répartis dans deux locaux au niveau -2 et mis en service en octobre 2004. Le premier groupe froid GF3, de modèle 30HXC230-A-901--EE--, a une puissance frigorifique nominale de de 719kW et d'une charge FF de 178 kg (R134a). Le second groupe GF4, de modèle 30HXC285-A0192-PEE--, a une puissance frigorifique nominale de de 908kW et d'une charge FF de 212 kg (R134a). Le site est aussi composé de trois pompes à chaleurs sur toiture, de la marque Carrier, mises en service le 04/11/2019. Ces trois PAC, de modèle 30RQP-520A0043-PE-, ont une puissance frigorifique nominale de 520 kW chacune et une charge FF de 112 kg (R410A) chacune. Le site est classé pour la rubrique 1185 à Déclaration Contrôlée pour 726 kg. Le site dispose d'un local de charge d'onduleurs, composé de deux onduleurs reliés à une salle de batteries plombs étanches. Le local contient un onduleur SOCOMEC Mod, de référence MAS4BC+120-00 d'une puissance de 108 kW et un onduleur RIELLO Mod, de référence UPS MST 125 d'une puissance de 112,5 kW. Le site est classé pour la rubrique 2925 à Déclaration Contrôlée pour 220,5 kW. La chaufferie, fonctionnant au gaz naturel, est située en toiture et est composée d'une Chaudière gaz inox à condensation de type Hoval UltraGas 1150D composée de deux chaudières UltraGas 550 d'une puissance de 495 kW chacune. Donc la chaufferie a une puissance totale de 990 kW. Le Groupe Electrogène, de la marque Perkins 2006TTAG, fonctionnant au fioul, se situe dans un local au niveau -2 et a été mis en service en octobre 2004. D'une puissance de 335 kW, il a une capacité de cuve de 12 m3 et une capacité de nourrice de 200 litres. Cependant, les deux installations de combustion sont non raccordables, donc considérées comme distinctes. Une procédure de Déclaration de cessation partielle d'activité au titre de la rubrique 2910 est effectuée en parallèle pour cette rubrique. La référence du dossier est A-3-QYW40WYEO**

[Sur le site de l'installation, vous exploitez déjà au moins :](#)

Une installation classée relevant du régime d'autorisation : **NON**

Une installation classée relevant du régime d'enregistrement : **NON**

Déclaration distincte à l'occasion d'une demande d'autorisation environnementale : **NON**

### 4 - Localisation

[Localisation de l'installation](#)

5U Rue Georges Bonnac

33000 BORDEAUX

X : 416627

Y : 6423408

Projection : Lambert 93

Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants :

- Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100m
- Un plan d'ensemble à jour à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés (un plan jusqu'au 1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

## 5 - Activité du site

### Tableau des rubriques des activités

Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	Quantité totale	Quantité projet	Régime Précisions
1185	1185-2-a	Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone	Quantité susceptible d'être présente 726 kg	Quantité susceptible d'être présente 266 kg	DC
2925	2925-1	Charge d'accumulateurs	Puissance maximale 220.5 kW	Puissance maximale -33.9 kW	D

## 6 - Mode d'exploitation

Effectuer une demande de modification de certaines prescriptions applicables à l'installation :

**Les informations de cette étape ne sont pas nécessaires pour cette démarche.**

## 7 - Pièces justificatives

Mandat ou document signé par le déclarant vous autorisant à déposer la déclaration en son nom :

**Mandat de dépôt d'une téléprocédure D ICPE (003).pdf**